令和６年度　　本町浄水場（給水栓）

検査機関　環境未来株式会社

番号	項目	基準値	2024年											
			4月26日	5月27日	6月17日	7月18日	8月22日	9月26日						
	水温（℃）		13.5	19.0	22.5	22.0	27.5	22.5						
	残留塩素（ppm）		0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8						
1	一般細菌	100 以下/1ml	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.0003	―						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.00005	―						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.004	―						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	―	1.1	―	―	1.50	―						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.05	―						
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.1	―						
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.0002	―						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.005	―						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び㏗ランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.001	―						
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	―	＜0.05	―	―	＜0.05	―						
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―						
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	―	0.007	―	―	0.019	―						
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	―	0.008	―	―	0.014	―						
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	―	0.004	―	―	0.004	―						
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―						
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	―	0.017	―	―	0.033	―						
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	―	0.006	―	―	0.013	―						
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	―	0.006	―	―	0.010	―						
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―						
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―						
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.005	―						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	―	―	―	―	0.03	―						
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―						
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.005	―						
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	―	―	―	―	11	―						
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.005	―						
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16	17	19	15	17	16						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	―	51	―	―	68	―						
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	―	110	―	―	140	―						
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.02	―						
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	―	―	―	―	0.000001	―						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	―	―	―	―	0.000002	―						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―						
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	―	―	―	―	＜0.0005	―						
46	有機物質（ＴＯＣ）	3 mg/l以下	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7						
47	ｐＨ	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1						
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない						
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない						
50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5						
51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1						